

## 评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20230700140		
项目名称	中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司弋江加油站增加 LNG 功能改建项目安全验收评价（AS2023023）		
项目简介	<p>弋江加油站为扩展业务范围，拟增加 LNG 加注功能，将现有加油站改为加油加气合建站。根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 88 号，2021 年修订）、《危险化学品安全管理条例（2013 年修正本）》（中华人民共和国国务院令第 591 号）、《城镇燃气管理条例》（中华人民共和国国务院令第 583 号，2016 年修订）、《安徽省城镇燃气管理条例》（安徽省人民代表大会常务委员会公告第十一号）等法律法规的规定，中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司委托安徽实华安全评价有限责任公司对其弋江加油站增加 LNG 功能改建项目进行安全验收评价。本项目于 2022 年 4 月 6 日取得《南陵县发展改革委项目备案表》，项目代码（2204-340233-04-01-137068）。主要改建内容为：利用加油站内 200m<sup>2</sup>的空地，设 LNG 撬装加气设备 1 台（包括 1 只 60m<sup>3</sup>地上 LNG 储气罐，1 台 LNG 潜液泵及 1 台 LNG 单枪加液机）配套电气线路及监控、照明路线改造。增加 LNG 地面划线，防撞柱安装等</p>		
评价报告提交时间	2023 年 9 月 1 日		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶远	是	是
项目组成员	陶远	是	是
	何柏云	是	是
	赵宁军	是	否
	郭述	是	是
	李玉环	是	否
编制人	陶远	是	是
审核人	孟颖	是	是
技术负责人	陈钟毓	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、郭述	时间	2023 年 7 月 10 日 2023 年 7 月 14 日
主要任务	<p>现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对改造项目的外部安全条件、总平面布置、生产工艺、主要装置（设施）、公用及辅助工程、安全设施“三同时”、安全生产管理等方面进行符合性验收评价，查找该改造项目投产后可能存在的危险、有害因素，在此基础上提出针对性的安全对策措施和建议，并做出安全验收评价结论。</p>		
三、其他内容			
<p>2023 年 7 月 20 日，中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司(建设单位)组织召开《中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司弋江加油站增加 LNG 功能改建项目安全验收评价报告》专家评审会，专家组同意安全设施通过竣工验收</p>			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			



建南侧为 G319 国道，国道南侧为林地



建西侧空地



站区建东侧空地



站区建北侧为农田



箱式 LNG 撬装建北侧为加油区，加油区件建北侧站外有架空电力线路（有绝缘层，杆高 12m）



箱式LNG撬装设备



空气压缩机及干燥机



现场勘察照片 1



现场勘察照片 2