

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖安评 20230400195		
项目名称	安庆港华燃气有限公司安庆山口片区高压燃气输配工程建设项目安全验收评价（AS2023010）		
项目简介	<p>安庆港华燃气有限公司安庆山口片区高压燃气输配工程建设项目主要由计量站和高压天然气管道工程两个部分构成。</p> <p>新建计量站 1 座，设计规模 25000Nm³/h。高压管道来气进站后经计量撬过滤分离、计量以后外送出站，输送至安庆高新区山口片天然气直供项目调压站工艺区为山口片区提供天然气。</p> <p>高压天然气管道工程自安庆市环湖西路与皇冠路交口西南侧，自东向西沿山口片区高压电线走廊北侧（距高压电线走廊约 200m）穿越石门湖及石门湖航道，向西接至山口片区外环西路，沿外环西路东侧向南敷设至山口片区环湖路，沿环湖路南侧敷设至计量站入口。总长 3.18km，设计压力 4.0MPa，管材为 L360 钢管，管径为 DN300。新建天然气高压管道穿越的水域为石门湖，采用定向钻穿越石门湖；未穿越道路及铁路，其他路段采用直埋方式敷设。</p>		
评价报告提交时间	2023.11.28		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	谢丹	是	是
项目组成员	胡江海	是	是
	何柏云	是	是
	赵宁军	是	否
	谢丹	是	是
	李玉环	是	否
编制人	谢丹	是	是
审核人	孟颖	是	是
技术负责人	陈钟毓	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	谢丹、何柏云	时间	现场检查：2023.4.18 现场复查：2023.7.25
主要任务	现场收集了企业基本信息和相关资料，对企业周边情况进行了勘查，采集了现场影像资料，对企业整改情况进行复查。		
三、其他内容			
2023 年 11 月 10 日，安庆港华燃气有限公司在安庆市主持召开项目专家评审会，评审结论为“同意通过评审”。			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

现场影像资料

1、项目负责人现场勘察



2、计量站现场勘察



3、西南侧安庆高新区山口片天然气直供项目空温式汽化器工艺区



4、西北侧安庆高新区山口片天然气直供项目调压站工艺区、辅助用房



5、东南侧土山



6、东北侧拟建环湖路



7、管线勘察

