

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20231200040		
项目名称	岳西县诚芳加油站安全现状评价 (AX2023051)		
项目简介	<p>岳西县诚芳加油站位于岳西县来榜镇黄泥村，诚芳加油站坐南朝北、面对 G318 国道，G318 国道北面有民居和架空电力线，站区东侧、南侧、西侧均存在山体，南侧和西侧山体上有零散民居，南侧有架空电力线及配电房一座。周边 50m 范围内无学校、医院等公共设施。该站设置了双枪加油机 2 台，双层埋地储罐 3 台 (其中 25m³95#乙醇汽油储罐 1 台，25m³92#乙醇汽油储罐 1 台，25m³0#柴油储罐 1 台)，油罐总容积 62.5m³ (柴油已折半计入)，为三级加油站。该加油站危险化学品经营许可证有效期至 2024 年 2 月 26 日。</p>		
评价报告提交时间	2023.12.7		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	胡江海	是	是
项目组成员	何柏云	是	是
	赵宁军	是	否
	胡江海	是	是
	杨正良	是	否
	伍宇	是	是
编制人	胡江海	是	是
审核人	陶远	是	是
技术负责人	陈钟毓	是	是
过程控制负责人	谢丹	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	胡江海、何柏云	时间	2023.11-10 2023.11-23 (复查)
主要任务	现场收集了项目基本信息，采集了现场影像资料，通过对项目周边环境及项目场地进行勘察，提出安全对策措施与建议，并对该项目是否符合国家法律法规等进行了判定。		
三、其他内容			
无			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

AX2023051 岳西县诚芳加油站安全现状评价项目影像资料

现场勘察照片：





诚芳加油站罐区照片



诚芳加油站正面照片



诚芳加油站北侧为民居和架空电力线



诚芳加油站东侧为山地



诚芳加油站西侧为民居



诚芳加油站南侧为民居和架空电力线

