

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 QT20231200034		
项目名称	中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司许镇加油站增加 LNG 功能改建项目安全验收评价（AS2023039）		
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司许镇加油站（以下简称：许镇加油站）位于安徽省芜湖市南陵县许镇镇G205 国道与 033 乡道交口南 1.81 公里处东侧。该站成立于 2000 年 11 月 10 日，许镇加油站改建前主要经营的危险化学品包括汽油和柴油，设有 30m³埋地柴油罐 2 台，30m³埋地汽油罐 2 台（92# 一台、95# 一台），属于三级加油站。为扩展业务范围，在中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司的统一部署下，许镇加油站将现有位于站区出口附近的洗车机移位至站区入口处，在原址增设 1 台橇装式LNG加气设备，包含 1 台 60m³地上LNG储罐，配套LNG潜液泵及气化器；将现有的西北角加油岛向柱外延伸，延伸部分设置 1 台LNG单枪加液机；配套完善供电、空压等公辅工程。改造后许镇加油站等级由三级加油站变为二级加油与LNG加气合建站。</p>		
评价报告提交时间	2024 年 01 月 12 日		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶远	是	是
项目组成员	陶远	是	是
	何柏云	是	是
	赵宁军	是	否
	李艳凤	是	是
	李玉环	是	否
编制人	陶远	是	是
审核人	陈钟毓	是	是
技术负责人	孟颖	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、李艳凤	时间	2023.12.11 2023.12.15
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对存在的事故隐患和管理缺陷，提出整改要求；对本项目提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			
2023 年 12 月 29 日，中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司组织召开了《中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司许镇加油站增加 LNG 功能改建项目安全验收评价报告》评审会，评审结果为“通过审查”。			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司许镇加油站
增加 LNG 功能改建项目安全验收评价（AS2023039）

现场影像资料



图 1 全景图



图 2 南侧为架空电力线、农田、配电箱（丙类物品生产厂房）



图 3 西侧为 G205 国道



图 4 北侧为农田、民居



图 5 东侧为农田、架空通信线、架空电力线



图 6 LNG 撬装加气装置





评价人员勘察现场