

## 评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20231200075		
项目名称	安徽庆达石化有限责任公司加油站改建项目安全技术意见书（项目编号：AY2022022）		
项目简介	<p>项目名称：安徽庆达石化有限责任公司加油站改建项目安全技术意见书 地址：安徽省安庆市腓北路 41 号</p> <p>项目简介： 安徽庆达石化有限责任公司加油站现为三级加油站，因加油站加油机、工艺管线等老化，存在风险隐患，需要整改。本次改建拟拆除现有全部加油机，更新为 4 台六枪三油品潜油泵式加油机，现有加油岛拆除重建，同时对站区现有路面、站房、罩棚、工艺管线以及电气线路等进行改造。储罐区的位置不变，现有 4 台储罐利旧，对储罐储存的油品进行调整，现为 30m<sup>3</sup> 0#柴油储罐 1 台，92#汽油储罐 2 台（30m<sup>3</sup> 和 20m<sup>3</sup> 各 1 台），20m<sup>3</sup> 95#汽油储罐 1 台，调整后为 20m<sup>3</sup> 0#柴油储罐 1 台，30m<sup>3</sup> 的 92#汽油储罐 1 台，30m<sup>3</sup> 95#汽油储罐 1 台，20m<sup>3</sup> 98#汽油储罐 1 台。本次改造后加油站总折算容积从 85m<sup>3</sup> 变更为 90m<sup>3</sup>，加油站等级不发生改变，仍然为三级加油站。</p> <p>本项目属于有储存设施的危险化学品经营项目，依据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安监总局令第 45 号，2015 年修正本）、《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安监总局令第 55 号，2015 年修正本）、《关于贯彻实施&lt;危险化学品建设项目安全监督管理办法&gt;的意见》（皖安监三〔2012〕34 号）等的规定，该加油站改建项目属于第 II 类简化程序中（1）成品油加油站改建项目，需要编制安全技术意见书。</p>		
评价报告提交时间	2024.2.1		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陈钟毓	是	是
项目组成员	陈钟毓	是	是
	胡江海	是	是
	赵宁军	是	否
	谢丹	是	是
	杨正良	是	否
编制人	陈钟毓	是	是
审核人	谢泉	是	是
技术负责人	孟颖	是	是
过程控制负责人	伍宇	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陈钟毓/胡江海	时间	2023.12.6
主要任务	现场收集了企业基本信息等资料，采集了现场影像资料。		

三、其他内容

2024年1月17日，安庆市应急管理局在安庆市主持召开了专家评审会，评审结果为“通过审查”。

备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。

安徽庆达石化有限责任公司加油站改建项目安全技术意见书影像资料  
(AY2022022)

东侧为安徽庆达石化有限责任公司发油站值班室：



南面为安徽庆达石化有限责任公司发油站：



西侧为消防通道，消防通道西侧有门卫室，门卫室与安庆石化消防大队围墙相连：



北面为腭北路，腭北路的北侧为安庆市环卫基地，目前处于在建状态：





现场人员勘查照片：



