

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20240500199		
项目名称	安徽省高速石化有限公司太湖服务区加油北站安全现状评价（AX2024014）		
项目简介	<p>太湖服务区加油北站位于安徽省安庆市高界高速公路 65K+166M 北侧，是一家从事汽油、柴油零售的三级加油站。该站坐西北朝东南，面向 G50 沪渝高速公路，建东侧为太湖服务区综合楼（二类保护物）和服务区停车场（三类保护物）；建南侧为 G50 沪渝高速公路；建西侧为空地；建北侧有民建（三类保护物）。</p> <p>该站设置了双层埋地储罐 4 台（其中 30m³92#乙醇汽油储罐 1 台，30m³95#乙醇汽油储罐 1 台 30m³0#柴油储罐 2 台），油罐总容积 120m³（柴油已折半计入），为三级加油站。该加油站危险化学品经营许可证有效期至 2024 年 7 月 15 日。</p>		
评价报告提交时间	2024.5.31		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	谢丹	是	是
项目组成员	谢丹	是	是
	何柏云	是	是
	袁汉平	是	否
	杨正良	是	否
	伍宇	是	是
编制人	谢丹	是	是
审核人	胡江海	是	是
技术负责人	陈钟毓	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	谢丹、何柏云	时间	2024.5.14 2024.5.21
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本建设项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对存在的事故隐患和管理缺陷，提出整改要求；对本建设项目提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			
无			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

AX2024014 安徽省高速石化有限公司太湖服务区加油北站

安全现状评价项目影像资料

现场勘察照片：





太湖服务区加油北站正面照片



太湖服务区加油北站罐区照片



太湖服务区加油北站建东侧为太湖服务区综合楼（二类保护物）和为服务区停车场（三类保护物）



建南侧为 G50 沪渝高速公路



建西侧为空地



建北侧为民建（三类保护物）