

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20240500012		
项目名称	怀宁县蓝乡能源有限公司秀山加油站建设项目安全技术意见书（项目编号：AY2024013）		
项目简介	<p>为满足日益增长的车辆加油需求，促进区域协调发展，怀宁县蓝乡能源公司拟投资建设怀宁县蓝乡能源有限公司秀山加油站建设项目（以下简称“本项目”）。</p> <p>本项目选址于安徽省安庆市怀宁县秀山乡 S237 与 X021 交口南侧约 0.6 公里处，拟设 2 台 40m³ 汽油储罐（埋地双层罐），3 台 40m³ 柴油储罐（埋地双层罐）；拟设 4 台人工四枪三油品潜油泵式加油机、1 台尿素溶液加注机、2 个充电桩、1 台洗车机、一台箱式变压器；拟建一座总建筑面积 384m² 的二级钢筋混凝土框架结构站房；拟敷设相关工艺管线及完善配套工程建设。本项目拟建储油罐总容积 200m³，折合储罐容积 140m³，为二级加油站。</p>		
评价报告提交时间	2024.6.14		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	何柏云	是	是
项目组成员	陶远	是	是
	何柏云	是	否
	袁汉平	是	否
	伍宇	是	是
	杨正良	是	否
	谢丹	是	是
编制人	何柏云	是	是
审核人	胡江海	是	是
技术负责人	陈钟毓	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	何柏云、谢丹	时间	2024 年 3 月 22 日
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本建设项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对本建设项目提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			
2024 年 6 月 4 日，安庆市应急管理局在安庆市政务中心主持召开了怀宁县蓝乡能源有限公司秀山加油站建设项目安全技术意见书评审会，结果通过。			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

怀宁县蓝乡能源有限公司
秀山加油站建设项目安全技术意见书（AY2024013）
现场影像资料

图 1.南边人工渠及林地



图 2.东边 S237 省道



图 3.北边林地



图 4.西边林地



图 5.现场勘察图片 1



图 6., 现场勘察图片 2

